

Gemeinde Bergtheim



Die Nutzung der Willi-Sauer-Halle ist ab dem 25.05.2021 nur unter Einhaltung dieses Lüftungskonzeptes gestattet!

Lüftungskonzept

- a. Die Lüftungsanlage wird mit dem größtmöglichen Anteil an Außenluft betrieben.
- b. Die Filter werden in regelmäßigen Abständen je nach Verschmutzungsgrad gereinigt.
- c. Bei starker Verschmutzung wird der Filter ausgetauscht.

Der Trainer/Übungsleiter hat dafür Sorge zu tragen, dass

1. die seitlichen Hallenfenster (vorhanden in allen drei Hallenteilen) während der Hallennutzung geöffnet sind. Es muss eine durchgängige Querlüftung stattfinden. Falls diese Gruppe die Letzte des Trainingstages ist, müssen die Fenster wieder verschlossen werden.
2. zwischen jeder Kurs-/ Trainingseinheit die Halle abhängig von der Intensität der sportartspezifischen Nutzung ausreichend gelüftet wird. Wenn möglich sind auch die Vorder-/ und Hintereingangstüren für die Lüftung zu nutzen.

Bergtheim, den 25.05.2021

Konrad Schlier
1. Bürgermeister